

KİMYASAL SARFIYAT

Kimyasal	Uygulama periyodu	Pina etiket değeri 100m ³	Birim	Günlük	Haftalık	Aylık	Sezonluk (4 ay)	Şoklama (Sezon başında)	TOPLAM	Birim
Granül Klor %66 veya Sıvı klor	Her gün	0,4	kg	0,40	2,80	11,20	44,80	1,75	46,55	kg
		4,0	lt	4,00	28,00	112,01	448,02		448,02	lt
Toz PH düşürücü veya Sıvı PH düşürücü	Test sonucuna bağlı	0,2	kg	0,21	1,47	5,88	23,52	2,00	25,52	kg
		1,3	lt	1,30	9,10	36,40	145,61		145,61	lt
Yosun önleyici	Hafta da Bir kez	1,0	lt	1,00	4,00	16,00	64,00	1,00	17,00	lt
Çöktürücü	Hafta da Bir kez	1,0	lt	1,00	4,00	16,00	64,00	0,50	16,50	lt
Berraklaştırıcı	Hafta da Bir kez	1,0	lt	0,50	2,00	8,00	32,00		8,00	lt

*Değerler İstanbul hava şartlarına göre hesaplanmıştır.

YÜZME HAVUZU KİMYASALLARININ KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR.

- Uygulama mutlaka uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Koruyucu giysi (eldiven, gözlük, maske, koruyucu elbise) kullanınız.
- Uygulama talimatını mutlaka okuyunuz.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Çocuklardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Zehirlenme durumlarında UZEM'in 114 no'lu telefonunu arayınız.
- Kapıları kapalı, kuru, tutuşturuculardan ve güneşten uzak depolayınız.
- Kesinlikle farklı kimyasalları birbiriyle karıştırmayınız.

ÜRÜN ADI NAME	TEKNİK DETAY CHEMICAL NAME	KULLANIM AMACI PURPOSE	KULLANIM MİKTARI USAGE
Pina Granül Klor	Aktif stabiliz edici granül klor bileşimidir.	Havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılır.	100 ton suya 180-550gr klor kullanılmalıdır.
Sıvı Klor	Sodyum hipoklorit çözeltisi.	Havuz suyu dezenfektanı.	100 ton suya 1 - 1,5 litre kullanılır.
Toz pH düşürücü	Sodyum bisülfat %95 Sodyum sülfat %5	pH değerini istenilen aralığa düşürmek için kullanılır.	100 ton suya 1 kg Pina pH düşürücü kullanılır.
Pina Sıvı pH Düşürücü	Sülfirik asit %35 Su %65	pH değerini düşürmek için otomatik sistemlerde kullanılır.	Sert sularda 1,5 litre, yumuşak sularda 1,0 litre kullanılır.
Pina Yosun Önleyici	Amonyum klorür %8 Etanol %1,2 ve Su %92,4	Yosunlaşmayı önlemek için kullanılır.	100 ton suya haftada 1 kez 1 kg kullanılır.
Ayak Dezenfektanı	Aromatik Klorid %5 Alkdim Amin %5-15 ve İPA %5-15	Yüzey dezenfeksiyonu ve ayak mantarlarının önlenmesi için.	Yüzey için 1/5-1/10 sulandırarak, ayak havuzu için 10lt suya 100 g kullanılır.
Pina Sıvı Çöktürücü	Polialüminyum klorür %17	Asıdaki katı maddeleri bir araya getirerek büyütmek ve çöktürmek için kullanılır.	100 ton suya 0,5 - 1,0 kg çöktürücü kullanılır.
Pina Yüzey Temizleyici	Nitrik Asit %55	Havuz duvarlarındaki fayans yüzeyleri temizlemek için.	Yüzeye yeterli miktarda, fırça ile uygulanır ve bol su ile temizlenir.
Pina Sıvı Berraklaştırıcı	Polidialdimetil amonyum klorür %10	Asıdaki katı maddeleri eriterek suyun berraklaşmasını ve bulanıklığın giderilmesi için.	100 ton suya 0,5kg kullanılmadılır.
Filtre Temizleyici	Nitrik Asit bileşimidir.	Filtredeki taşlaşma ve kirecin çözülmesi için kullanılır.	Sulandırılıp filtreye dökülür ve 12 saat sonra ters yıkama yapılır.
İyon Tutucu	Hidroksi etiliden, difosfonik asit %30, ekidronik asit %5	Metal, kireç, demir, bakır ve mangan gibi iyonların renklenmesini önlemek için.	100 ton suya 800 - 1000gr uygulanır.